

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI ED ASSIMILABILI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) DA ESEGUIRSI PRESSO IL SISTEMA MUSEI CIVICI E ALTRI SITI GESTITI DA ZÈTEMA - CIG 7236887413.

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

D1. In riferimento alla procedura di cui all'oggetto chiedo cortesemente se possibile indicarci il costruttore e eventualmente il modello del quadro elettrico MT esistente presso il palazzo Braschi oggetto di adeguamento normativo di cui alla CEI 0-16?

R1. Il quadro elettrico di media tensione esistente presso Palazzo Braschi è stato costruito dalla Soc. TANZILLI Srl, avente sede in Sora (FR). La Matricola del quadro di media tensione è N. 873/99-1. La protezione generale è costituita da interruttore ABB IN SF6.

o o o o o