

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "LA ROMA DEI RE. IL RACCONTO DELL'ARCHEOLOGIA" - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - 18 LUGLIO 2018 (DATA DI INAUGURAZIONE) - 6 GENNAIO 2019 (CIG 7517298E8A)

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

D1. Per i "punti luce led ad incasso" da posizionare all'interno delle vetrine: che tipo di corpo illuminante avete bisogno? Tipo di luce? Devono essere tutte dimmerabili oppure no?

R1. In relazione al quesito pervenuto, si chiarisce che per i "punti luce led ad incasso" da posizionare all'interno delle vetrine si intendono corpi illuminanti del tipo spot ad incasso non dimmerabili. In aggiunta a quanto sopra, facendo seguito a richieste di chiarimento avanzate in fase di sopralluogo obbligatorio, si precisa che, come le Società hanno potuto verificare nel corso del sopralluogo stesso, per ogni vetrina vanno previsti n. 8 dei suddetti punti luce ad incasso.

o o o o o o